

序号	物资表ID	需求条目编码	物资编码	物资名称	规格型号	主要技术参数	单位名称	数量	项目名称	省公司名称	要求交货日期	交货地址	地市局名称	澄清问题	澄清答复
4	64DBFE8F3E22474498FB49B315AE7D87	016202500001015191	01120080000019	水泵	GCDL55-40	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	台	1	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	龙门换流站	广州局	倍来利原厂已不和JM1 180M-2电机厂家合作，按原厂现配国标电机供货	接受其他型号的配套电机，但技术参数必须等于或优于原电机型号
7	2D896D19EDB348E4BACA0255BEE97E4A	016202500001015194	050002100056	通风机	DDF2.5D	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	台	1	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	穗东换流站	广州局	请提供铭牌	提供实物照片见附件1序号7
12	24DE61CDE2548D5B043E9C6972FB169	016202500001015199	010004001319	电机	SIMENS 1LG0166-4AA70-Z 15kW	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	1	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	请提供铭牌	提供实物照片见附件1序号12
13	190B346AC8464E958CFF1761302B7718	016202500001015202	010021001997	电源模块	S-250-24	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	块	5	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	S-250-24已停产，升级替代型号为LRS-350-24，请确认	接受替代型号
14	68FE2137478C47DC856478677C8CD959	016202500001015203	010001103675	PLC模块	S7-1200 SM1231 AI	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	请提供订货号或完整型号	提供实物照片见附件1序号14
15	60548211879041DA826591C46827DEF8	016202500001015204	010001103675	PLC模块	S7-1200 SM1232 AQ	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	请提供订货号或完整型号	提供实物照片见附件1序号15
16	5557B2196BCC42D2A39133821FB7D10B	016202500001015205	010001103675	PLC模块	S7-1200 SM 1223 DC/RCY	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	请提供订货号或完整型号	提供实物照片见附件1序号16
17	8DCF2BD7E6D24C7186160C6EFP9A6EB7	016202500001015206	010001103675	PLC模块	S7-1200 SM 1221 DI	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	请提供订货号或完整型号	提供实物照片见附件1序号17
18	FF51F4019E344A65928C04EB07A3BC40	016202500001015207	010001103675	PLC模块	S7-1200 CPU 1214C	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	请提供订货号或完整型号	提供实物照片见附件1序号18
19	4054C4DD90934A6E9BF99579CAAFB6FD	016202500001015208	120039106778	电动蝶阀	SQL321B25	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	型号不含阀体，请确认是否只要执行器，如需阀体，请提供阀体型号及规格	物资明细表序号19.20电动蝶阀仅需执行器，不需要配套阀体。
20	71D5B0D65E164A8697592D5EBAD0E7B9	016202500001015209	120039106778	电动蝶阀	SQL321B50	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027/6/15 00:00:00	从西换流站	广州局	型号不含阀体，请确认是否只要执行器，如需阀体，请提供阀体型号及规格	物资明细表序号19.20电动蝶阀仅需执行器，不需要配套阀体。
21	F8C6918501024746AB98CF05D7E96DA8	016202500001015210	010004001319	电机	1LG0206-4AA70-Z	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	1	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	请提供铭牌	提供实物照片见附件1序号21
22	ADD428E8B8064B70A45D2053ABDA348F	016202500001015212	010056000086	控制器	喷液控制器，SDC15 C15TC0TA0100	详见技术规范书（编号：021202510000010192）	个	2	2025年广州局C类国产备品补仓	超高压	2027-06-15 00:00:00	从西换流站	广州局	已停产，升级替代型号为C1MTC0TA0100，请确认	接受替代型号